

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201


адрес

Таблица обобщенных данных по расходу эл. энергии по
ПС 35/6 кВ "Северная"

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия	Реактивная энергия
	Расход эл.энергии за час, кВт	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3
1	81,18	1,38
2	69,54	0,84
3	64,50	0,84
4	59,82	1,26
5	59,46	1,26
6	61,20	1,14
7	65,58	1,44
8	75,30	1,32
9	79,74	1,26
10	88,50	2,04
11	85,80	1,26
12	85,20	1,86
13	87,06	0,90
14	90,30	1,44
15	83,10	1,14
16	86,82	2,40
17	82,86	1,20
18	90,72	1,98
19	94,74	1,56
20	93,42	1,38
21	98,52	0,78
22	104,22	0,90
23	109,62	0,78
24	101,72	1,30
Итого	1998,92	31,66
Максимум	109,62	2,40
Минимум	59,46	0,78

Главный инженер



Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 35/6 кВ "Северная">>ТП-408/ТП-9>>ТП-688

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ТП-688, 1 ввод № 05787259			ТП-688, 2 ввод № 05787248			ТП-688, 1 ввод № 05787259			ТП-688, 2 ввод № 05787248		
	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00			0,00			0,00			0,00
1			39,18			42,00			0,72			0,66
2			35,04			34,50			0,54			0,30
3			29,70			34,80			0,24			0,60
4			27,78			32,04			0,60			0,66
5			28,32			31,14			0,90			0,36
6			27,96			33,24			0,84			0,30
7			29,16			36,42			0,66			0,78
8			34,50			40,80			0,18			1,14
9			38,58			41,16			0,48			0,78
10			41,22			47,28			0,54			1,50
11			38,16			47,64			0,54			0,72
12			38,88			46,32			0,48			1,38
13			35,88			51,18			0,36			0,54
14			38,82			51,48			0,24			1,20
15			37,68			45,42			0,54			0,60
16			40,80			46,02			0,66			1,74
17			39,06			43,80			0,36			0,84
18			46,62			44,10			1,20			0,78
19			43,92			50,82			0,60			0,96
20			44,58			48,84			0,36			1,02
21			47,40			51,12			0,12			0,66
22			49,92			54,30			0,24			0,66
23			55,50			54,12			0,06			0,72
24			50,20			51,52			0,54			0,76
Итого			938,86			1060,06			12,00			19,66
Максимум			55,50			54,30			1,2			1,74
Минимум			27,78			31,14			0,06			0,3

Главный инженер  Богданов А.Д.