

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица обобщенных данных по расходу эл. энергии по
ПС 220/110/35/10/6 кВ "Вологда-Южная"

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия	Реактивная энергия
	Расход эл.энергии за час, кВт	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3
1	420,37	106,62
2	386,97	103,65
3	366,38	95,33
4	352,86	92,12
5	353,48	91,09
6	390,52	98,81
7	473,08	105,68
8	551,49	109,28
9	666,63	122,81
10	764,88	130,46
11	853,15	141,79
12	837,52	131,56
13	826,35	131,59
14	829,45	150,54
15	869,75	149,36
16	831,29	133,37
17	834,27	131,43
18	782,55	126,06
19	768,10	142,84
20	721,10	125,69
21	658,55	129,04
22	625,22	128,01
23	547,69	109,26
24	474,28	98,85
Итого	15185,93	2885,24
Максимум	869,75	150,54
Минимум	352,86	91,09

Главный инженер _____

 Богданов А.Д.

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	Ввод №1: БМЗ-1 (яч. 106)			Ввод №2: БМЗ-2 (яч. 204)			Ввод №1: БМЗ-1 (яч. 106)			Ввод №2: БМЗ-2 (яч. 204)		
	Расчетный коэффициент 3600	Расход эл.энергии и за час, кВт	Разность	Показани я счетчика	Разность	Расход эл.энергии и за час, кВт	Расчетный коэффициент 3600	Расход эл.энергии и за час, кВт	Разность	Показани я счетчика	Расчетный коэффициент 3600	Расход эл.энергии и за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,000			0,000			0,000			0,000
1			190,35			182,34			0,000			26,25
2			178,65			166,59			0,000			58,68
3			176,31			152,1			0,000			54,36
4			167,67			147,87			0,000			53,64
5			168,39			148,41			0,000			56,34
6			165,15			182,25			0,000			57,15
7			200,25			225,36			0,000			71,28
8			235,44			262,53			0,000			69,93
9			301,23			302,31			0,000			90,36
10			357,03			317,16			0,000			94,41
11			413,73			326,97			0,000			98,46
12			371,79			321,75			0,000			85,68
13			347,76			343,26			0,000			81,18
14			373,14			326,52			0,000			99,81
15			394,56			336,06			0,000			103,5
16			365,58			327,24			0,000			89,37
17			369,27			333,9			0,000			87,12
18			315,45			341,73			0,000			80,64
19			293,49			347,4			0,000			85,5
20			256,86			347,04			0,000			65,7
21			244,8			321,75			0,000			63
22			235,62			309,51			0,000			64,8
23			214,74			261,9			0,000			55,8
24			195,57			227,52			0,000			52,38
Итого:			6532,830			6559,470			0,000			1775,340
Максимум			413,73			347,40			0,00			103,50
Минимум			165,15			147,87			0			52,38

Главный инженер

Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РП-44>>902>>КТП-903

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-903, 1 секция, №30637175			КТП-903, 2 секция, №32980675			КТП-903, 1 секция, №30637175			КТП-903, 2 секция, №32980675		
	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00			0,00			0,00			0,00
1			50,85			64,80			0,45			14,10
2			46,35			55,50			0,00			9,00
3			42,00			49,80			0,00			7,80
4			41,10			48,30			0,00			4,35
5			40,65			47,10			0,00			3,75
6			44,40			54,00			0,30			7,50
7			57,60			70,65			0,15			3,90
8			59,85			70,20			0,00			4,95
9			60,30			63,45			0,15			2,85
10			60,75			68,10			0,00			4,95
11			62,55			72,75			0,00			10,20
12			63,00			77,25			0,00			11,10
13			73,05			74,40			0,00			10,65
14			76,65			75,30			0,15			8,40
15			73,05			74,25			1,95			3,75
16			68,70			79,50			0,45			6,60
17			75,30			81,30			0,15			10,20
18			79,20			90,45			0,30			11,70
19			91,80			104,70			4,05			16,95
20			99,15			107,70			4,50			18,60
21			92,25			104,25			0,15			20,10
22			89,25			106,35			0,15			19,20
23			79,05			90,00			0,90			18,45
24			61,80			74,10			0,15			15,15
Итого			1588,65			1804,20			13,95			244,20
Максимум			99,15			107,7			4,5			20,1
Минимум			40,65			47,1			0			2,85

Главный инженер  Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 220/110/35/6-10 кВ "Бологда-Южная">>РП-27>>ТП-682

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ТП-682, 1 ввод № 06863262			ТП-682, 2 ввод № 06863527			ТП-682, 1 ввод № 06863262			ТП-682, 2 ввод № 06863527		
	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00			0,00			0,00			0,00
1			23,20			0,00			9			0,00
2			21,40			0,00			9,24			0,00
3			19,88			0,00			8,6			0,00
4			20,12			0,00			9,2			0,00
5			20,32			0,00			9,04			0,00
6			21,16			0,00			8,84			0,00
7			24,08			0,00			9,56			0,00
8			27,28			0,00			10,28			0,00
9			27,88			0,00			9,2			0,00
10			28,16			0,00			9,32			0,00
11			27,12			0,00			8,92			0,00
12			28,60			0,00			8,32			0,00
13			27,84			0,00			9,16			0,00
14			26,60			0,00			10,68			0,00
15			25,44			0,00			9,2			0,00
16			28,96			0,00			9,32			0,00
17			29,00			0,00			9,12			0,00
18			28,32			0,00			9,48			0,00
19			31,92			0,00			11,32			0,00
20			33,48			0,00			10,16			0,00
21			32,00			0,00			10,24			0,00
22			31,96			0,00			11,28			0,00
23			31,92			0,00			9,36			0,00
24			27,20			0,00			8,04			0,00
Итого			643,8			0,0			226,9			0,0
Максимум			33,48			0			11,32			0
Минимум			19,88			0			8,04			0

Главный инженер  Богданов А.Д.

ПС 220/110 /35/10 кВ "Вологда-Южная">>КВЛ-6 кВ "Керамик-1">>
КТП-250 ГСК "Полет"

наименование источника питания

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-250 ГСК "Полет" №13173672						КТП-250 ГСК "Полет" №13173672					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	36257,54		0,00						0,00			
1			10,96						0,00			
2			8,92						0,00			
3			7,84						0,00			
4			7,36						0,00			
5			6,72						0,00			
6			10,12						0,00			
7			10,88						0,00			
8			11,20						0,00			
9			15,20						0,00			
10			27,48						0,00			
11			38,52						0,00			
12			53,20						0,00			
13			49,56						0,00			
14			47,32						0,00			
15			53,36						0,00			
16			51,76						0,00			
17			47,96						0,00			
18			46,32						0,00			
19			46,24						0,00			
20			41,04						0,00			
21			29,24						0,00			
22			23,36						0,00			
23			18,72						0,00			
24	36265,97		11,04						0,00			
Итого			674,32						0,00			
Максимум			53,36						0			
Минимум			6,72						0			



Главный инженер Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 220/110 /35/10 кВ "Вологда-Южная">> КТП-400 ООО "ПКФ Прайм"

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы: суток	Активная энергия № 09280546						Реактивная энергия № 09280546					
	КТП-400 ООО "ПКФ Прайм"						КТП-400 ООО "ПКФ Прайм"					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	14220,85		0,00						0,00			
1			10,96						0,00			
2			8,92						0,00			
3			7,84						0,00			
4			7,36						0,00			
5			6,72						0,00			
6			10,12						0,00			
7			10,88						0,00			
8			11,20						0,00			
9			15,20						0,00			
10			27,48						0,00			
11			38,52						0,00			
12			53,20						0,00			
13			49,56						0,00			
14			47,32						0,00			
15			53,36						0,00			
16			51,76						0,00			
17			47,96						0,00			
18			46,32						0,00			
19			46,24						0,00			
20			41,04						0,00			
21			29,24						0,00			
22			23,36						0,00			
23			18,72						0,00			
24	14221,28		11,04						0,00			
Итого			674,32						0,00			
Максимум			53,36						0			
Минимум			6,72						0			

Главный инженер

Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 220/110 /35/10 кВ "Вологда-Южная">>> КТП-250 ООО "Домстройзаказчик"

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия № 09280514 КТП-250 ООО "Домстройзаказчик"						Реактивная энергия № 09280514 КТП-250 ООО "Домстройзаказчик"					
	Расчетный коэффициент 20			Расход эл.энергии за час, кВт			Расчетный коэффициент 20			Расход эл.энергии за час, кВт		
	Показания счетчика	Разность	Показания счетчика	Разность	Показания счетчика	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Показания счетчика	Расход эл.энергии за час, кВт	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
0	14220,85		0,00							0,00		13
1			2,56							0,00		
2			2,49							0,00		
3			2,41							0,00		
4			2,48							0,00		
5			2,92							0,00		
6			1,72							0,00		
7			1,63							0,00		
8			3,84							0,00		
9			4,81							0,00		
10			7,57							0,00		
11			8,29							0,00		
12			8,98							0,00		
13			8,37							0,00		
14			8,55							0,00		
15			6,97							0,00		
16			5,99							0,00		
17			6,18							0,00		
18			4,41							0,00		
19			2,81							0,00		
20			1,64							0,00		
21			1,52							0,00		
22			1,41							0,00		
23			1,69							0,00		
24	14221,28		1,91							0,00		
Итого			101,15							0,00		
Максимум			8,98							0		
Минимум			1,41							0		

Главный инженер

Богданов А.Д.