

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

**Таблица обобщенных данных по расходу эл. энергии по
ПС 110/35/10 кВ "Восточная"**

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия	Реактивная энергия
	Расход эл.энергии за час, кВт	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3
1	219,05	38,30
2	191,70	43,02
3	178,24	40,79
4	174,69	42,84
5	193,82	44,30
6	225,48	43,50
7	292,59	42,55
8	322,42	41,31
9	353,10	41,72
10	370,00	44,08
11	352,71	44,84
12	349,96	43,31
13	320,94	40,54
14	339,48	42,79
15	347,92	45,02
16	359,76	42,94
17	387,67	40,24
18	504,16	40,63
19	547,71	42,04
20	592,66	44,49
21	554,02	45,99
22	492,59	42,66
23	401,66	39,29
24	271,84	30,52
Итого	8344,18	1007,71
Максимум	592,66	45,99
Минимум	174,69	30,52

Главный инженер



Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 110/35/10 кВ "Восточная">> КТП-546>>ТП-648>>КТП-737

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-737 06045280						КТП-737 06045280					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00						0,00			
1			3,72						0,00			
2			3,636						0,00			
3			3,708						0,00			
4			3,696						0,00			
5			3,756						0,00			
6			3,66						0,00			
7			4,668						0,00			
8			7,308						0,00			
9			10,152						0,00			
10			10,284						0,00			
11			9,492						0,00			
12			9,276						0,00			
13			9,072						0,00			
14			10,38						0,00			
15			10,08						0,00			
16			10,632						0,00			
17			9,648						0,00			
18			6,516						0,00			
19			4,728						0,00			
20			3,864						0,00			
21			3,564						0,00			
22			3,72						0,00			
23			3,696						0,00			
24			3,176						0,00			
Итого			152,432						0,000			
Максимум			10,632						0			
Минимум			3,176						0			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 220/110/35/10 кВ "Восточная">>ТП-30>>ТП-454>>КТП-925

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-925, 1 ввод 05848787			КТП-925, 2 ввод 05848786			КТП-925, 1 ввод 05848787			КТП-925, 2 ввод 05848786		
	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00			0,00			0,00			0,00
1			79,14			10,20			4,2			0,00
2			70,02			8,10			7,2			0,00
3			62,76			7,80			5,22			0,00
4			59,88			7,50			5,7			0,00
5			58,08			7,20			4,26			0,00
6			69,72			7,50			4,56			0,00
7			85,68			12,00			4,08			0,00
8			94,02			12,90			2,22			0,00
9			93,42			12,90			1,98			0,00
10			90,9			11,70			2,64			0,00
11			91,38			13,20			3			0,00
12			95,58			13,20			2,04			0,00
13			96,6			15,90			3,18			0,00
14			92,04			15,30			1,08			0,00
15			109,02			15,90			1,56			0,00
16			103,26			15,00			3			0,00
17			103,02			15,90			3,84			0,00
18			115,92			18,90			3,78			0,00
19			136,08			18,00			5,04			0,00
20			146,04			20,10			4,92			0,00
21			155,34			19,50			6,48			0,00
22			143,4			19,80			4,5			0,00
23			125,46			16,80			3,96			0,00
24			105,24			16,20			0,9			0,00
Итого			2382,00			331,50			89,34			0,00
Максимум			155,34			20,1			7,2			0
Минимум			58,08			7,2			0,9			0

Главный инженер

Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 110/35/10 кВ "Восточная">>>ВЛ-10 кВ ЛЭП №4>>> КТП-540

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-540 № 06045278						КТП-540 №06045278					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00						0			
1			0,464						0,016			
2			0,36						0			
3			0,472						0,048			
4			0,352						0			
5			0,464						0,024			
6			0,36						0			
7			0,456						0,008			
8			0,784						0,008			
9			1,464						1,528			
10			2						1,16			
11			2,256						2,048			
12			2,6						0,672			
13			3,456						1,768			
14			3,192						0,984			
15			3,256						2,424			
16			3,28						1,736			
17			3,176						1,104			
18			3,712						2			
19			3,104						1,424			
20			2,424						0,808			
21			0,88						0,208			
22			0,536						0,12			
23			0,384						0			
24			0,456						0,048			
Итого			39,888						18,136			
Максимум			3,712						2,424			
Минимум			0,352						0			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес


ПС 110/35/10 кВ "Восточная">>>ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 >>>КТП-299

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-299 5849658						КТП-299 5849658					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0						0,00			
1			0						0			
2			0,048						0			
3			0,024						0			
4			0,024						0			
5			0,096						0			
6			0						0			
7			0,096						0			
8			1,104						0,384			
9			6,312						3,288			
10			9,288						5,664			
11			9,384						6,552			
12			10,344						6,816			
13			2,136						0,072			
14			9,144						6,168			
15			9,648						5,76			
16			5,808						3,528			
17			4,152						1,512			
18			1,896						0,168			
19			0,264						0			
20			0,024						0			
21			0						0			
22			0,36						0			
23			1,272						0,048			
24			1,128						0			
Итого			72,552						39,960			
Максимум			10,344						6,816			
Минимум			0,024						0,048			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 110/35/10 кВ "Восточная">>> ТП-502>>>КТП-870

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-870, Т-1 05848742			КТП-870, Т-2 05848758			КТП-870, Т-1 05848742			КТП-870, Т-2 05848758		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00			0,00			0,00			0,00
1			35,1			46,56			11,16			22,92
2			32,58			44,76			12,3			23,52
3			29,16			42,12			11,4			24,12
4			28,5			42,54			12,24			24,9
5			27,42			47,04			11,76			28,26
6			28,08			48,84			12,06			26,88
7			32,34			54,9			11,46			27
8			32,34			56,88			11,58			27,12
9			34,08			63,06			10,8			24,12
10			33,78			65,7			11,46			23,16
11			36,72			58,56			11,64			21,6
12			39,84			62,04			10,86			22,92
13			41,34			64,62			11,7			23,82
14			43,86			63,12			11,76			22,8
15			45,06			67,14			11,58			23,7
16			39,9			64,8			11,04			23,64
17			42,36			63,06			12,18			21,6
18			45,12			63,3			12,3			22,38
19			52,68			69,42			13,08			22,5
20			54,96			72,54			13,74			25,02
21			49,74			76,2			13,14			26,16
22			51,36			68,52			13,26			24,78
23			45,48			62,22			12,3			22,98
24			40,06			47,04			10,01			19,56
Итого			941,86			1414,98			284,81			575,46
Максимум			54,96			76,2			13,74			28,26
Минимум			27,42			42,12			10,01			19,56

Главный инженер  Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»
наименование предприятия
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
адрес

ПС «Восточная» >>> «ДОК-1» яч.14, «ДОК»-2 яч.34 >>> КТП-Ресурс-1
наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-Ресурс-1 (Т1) 32943727			КТП-Ресурс-1 (Т2) 31416560			КТП-Ресурс-1 (Т1) 32943727			КТП-Ресурс-1 (Т2) 31416560		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00			0,000			0,00			0,00
1			0,10			43,77			0,00			0,00
2			0,10			32,10			0,00			0,00
3			0,10			32,10			0,00			0,00
4			0,10			32,10			0,00			0,00
5			0,15			49,61			0,00			0,00
6			0,20			67,12			0,00			0,00
7			0,31			102,14			0,00			0,00
8			0,35			116,73			0,00			0,00
9			0,39			131,32			0,00			0,00
10			0,44			145,91			0,00			0,00
11			0,39			131,32			0,00			0,00
12			0,35			116,73			0,00			0,00
13			0,26			87,55			0,00			0,00
14			0,31			102,14			0,00			0,00
15			0,26			87,55			0,00			0,00
16			0,35			116,73			0,00			0,00
17			0,44			145,91			0,00			0,00
18			0,74			248,05			0,00			0,00
19			0,79			262,65			0,00			0,00
20			0,88			291,83			0,00			0,00
21			0,74			248,05			0,00			0,00
22			0,61			204,28			0,00			0,00
23			0,44			145,91			0,00			0,00
24			0,18			58,37			0,00			0,00
Итого			8,96			3000,00			0,00			0,00
Максимум			0,88			291,83			0			0
Минимум			0,10			32,10			0			0

Главный инженер  Богданов А.Д.