

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица обобщенных данных по расходу эл. энергии по
ПС 110/35/10 кВ "Ермаково"

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия	Реактивная энергия
	Расход эл.энергии за час, кВт	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3
1	372,07	0,00
2	313,49	0,00
3	298,39	0,00
4	279,60	0,00
5	318,58	0,00
6	400,10	0,00
7	560,06	0,00
8	659,03	0,00
9	695,47	0,00
10	739,23	0,00
11	713,03	0,00
12	678,72	0,00
13	589,47	0,00
14	641,40	0,00
15	588,07	0,00
16	669,21	0,00
17	750,67	0,00
18	989,01	0,00
19	1029,09	0,00
20	1130,83	0,00
21	1042,10	0,00
22	943,20	0,00
23	777,74	0,00
24	492,35	0,00
Итого	15670,91	0,00
Максимум	1130,83	0,00
Минимум	279,60	0,00

Главный инженер



Богданов А.Д.

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ЗТП-8 №010178072, п. Ермаково						ЗТП-8 №010178072, п. Ермаково					
	Расчетный коэффициент 120			Расчетный коэффициент 120			Расчетный коэффициент 120			Расчетный коэффициент 120		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	112972,70		0,00						0,00			
1			38,17						0,00			
2			27,99						0,00			
3			27,99						0,00			
4			27,99						0,00			
5			43,26						0,00			
6			58,53						0,00			
7			89,07						0,00			
8			101,79						0,00			
9			114,51						0,00			
10			127,24						0,00			
11			114,51						0,00			
12			101,79						0,00			
13			76,34						0,00			
14			89,07						0,00			
15			76,34						0,00			
16			101,79						0,00			
17			127,24						0,00			
18			216,30						0,00			
19			229,03						0,00			
20			254,47						0,00			
21			216,30						0,00			
22			178,13						0,00			
23			127,24						0,00			
24	112994,50		50,89						0,00			
Итого			2616,00						0,00			
Максимум			254,47						0,00			
Минимум			27,99						0,00			

Главный инженер

Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»
наименование предприятия
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
адрес

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>>ВЛ 10 кВ, Ермаково-2>>>ЗТП-9
наименование источника питания

Таблица № 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия №20153201						Реактивная энергия №20153201					
	ЗТП-9, п. Ермаково						ЗТП-9, п. Ермаково					
	Расчетный коэффициент 80			Расчетный коэффициент 80			Расчетный коэффициент 80			Расчетный коэффициент 80		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	73155,10		0,00						0,00			
1			4,55						0,00			
2			3,34						0,00			
3			3,34						0,00			
4			3,34						0,00			
5			5,16						0,00			
6			6,98						0,00			
7			10,62						0,00			
8			12,14						0,00			
9			13,66						0,00			
10			15,18						0,00			
11			13,66						0,00			
12			12,14						0,00			
13			9,11						0,00			
14			10,62						0,00			
15			9,11						0,00			
16			12,14						0,00			
17			15,18						0,00			
18			25,80						0,00			
19			27,32						0,00			
20			30,35						0,00			
21			25,80						0,00			
22			21,25						0,00			
23			15,18						0,00			
24	73159,00		6,07						0,00			
Итого			312,00						0,00			
Максимум			30,35						0,00			
Минимум			3,34						0,00			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково" -> ВЛ 10 кВ, Ермаково-2 -> ЗТП-12, 10/0,4 кВ


наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ЗТП-12 №10177560, п. Ермаково						ЗТП-12 №10177560, п. Ермаково					
	Расчетный коэффициент 200						Расчетный коэффициент 200					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	21749,7		0,0						0,00			
1			12,84						0,00			
2			9,42						0,00			
3			9,42						0,00			
4			9,42						0,00			
5			14,55						0,00			
6			19,69						0,00			
7			29,96						0,00			
8			34,24						0,00			
9			38,52						0,00			
10			42,80						0,00			
11			38,52						0,00			
12			34,24						0,00			
13			25,68						0,00			
14			29,96						0,00			
15			25,68						0,00			
16			34,24						0,00			
17			42,80						0,00			
18			72,76						0,00			
19			77,04						0,00			
20			85,60						0,00			
21			72,76						0,00			
22			59,92						0,00			
23			42,80						0,00			
24	21754,10		17,12						0,00			
Итого			880,0						0,00			
Максимум			85,60						0,00			
Минимум			9,42						0,00			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>>ВЛ 10 кВ, Ермаково-3>>>ЗТП-16, 10/0,4

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ЗТП-16 №19092553, п. Ермаково						ЗТП-16 №19092553, п. Ермаково					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	36338,50		0,0						0,00			
1			13,0						0,00			
2			9,5						0,00			
3			9,5						0,00			
4			9,5						0,00			
5			14,7						0,00			
6			19,9						0,00			
7			30,2						0,00			
8			34,6						0,00			
9			38,9						0,00			
10			43,2						0,00			
11			38,9						0,00			
12			34,6						0,00			
13			25,9						0,00			
14			30,2						0,00			
15			25,9						0,00			
16			34,6						0,00			
17			43,2						0,00			
18			73,4						0,00			
19			77,7						0,00			
20			86,4						0,00			
21			73,4						0,00			
22			60,5						0,00			
23			43,2						0,00			
24	36345,90		17,3						0,00			
Итого			888,00						0,00			
Максимум			86,38						0,00			
Минимум			9,50						0,00			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ПС «Ермаково» 110/35/10>> ВЛ-10 кВ «Сосновка» >> отпайка «Клюшиново» >> ЗТП
160 кВА «Жилая застройка»

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия №19098508						Реактивная энергия №19098508					
	КТП "Жилая зона", п. Новый источник						КТП "Жилая зона", п. Новый источник					
	Расчетный коэффициент 60			Расчетный коэффициент 60			Расчетный коэффициент 60			Расчетный коэффициент 60		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	8910,95		0,00						0,00			
1			15,840						0,00			
2			14,370						0,00			
3			14,040						0,00			
4			12,810						0,00			
5			12,390						0,00			
6			12,780						0,00			
7			15,090						0,00			
8			17,400						0,00			
9			17,070						0,00			
10			17,340						0,00			
11			17,310						0,00			
12			17,970						0,00			
13			20,640						0,00			
14			18,990						0,00			
15			17,580						0,00			
16			17,760						0,00			
17			19,380						0,00			
18			19,290						0,00			
19			20,700						0,00			
20			24,960						0,00			
21			23,190						0,00			
22			23,220						0,00			
23			21,540						0,00			
24	8918,12		18,390						0,00			
Итого			430,05						0,00			
Максимум			24,96						0,00			
Минимум			12,39						0,00			

Главный инженер

Богданов А.Д.

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>ВЛ 10 кВ, Новый источник>>КТП-Кленовая, 10/0,4

наименование источника питания

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия №202011865606								Реактивная энергия №202011865606							
	КТП-Кленовая, п. Ермаково								КТП-Кленовая, п. Ермаково							
	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Расход эл. энергии за час, кВт
1	2	3	4	7	5	6	8	9	10	11	12	13				
0	1988,15		0,00						0,00							
1			8,00						0,00							
2			5,60						0,00							
3			6,32						0,00							
4			5,52						0,00							
5			6,24						0,00							
6			6,00						0,00							
7			6,88						0,00							
8			7,68						0,00							
9			7,92						0,00							
10			9,36						0,00							
11			8,72						0,00							
12			8,96						0,00							
13			8,40						0,00							
14			7,20						0,00							
15			7,12						0,00							
16			7,76						0,00							
17			7,84						0,00							
18			7,84						0,00							
19			9,12						0,00							
20			9,36						0,00							
21			10,40						0,00							
22			13,04						0,00							
23			21,84						0,00							
24	1990,89		21,52						0,00							
Итого			218,64						0,00							
Максимум			21,84						0,00							
Минимум			5,52						0,00							

Главный инженер

Богданов А.Д.

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>ВЛ 10 кВ, Новое-2 Ферма>>КТП-160
Кондратьев-10/0,4 кВ

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 декабря 2025 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-160 кВА "Кондратьев" №21767668, д. Новое						КТП-160 кВА "Кондратьев" №21767668, д. Новое					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	3794,24		0,00						0,00			
1			5,64						0,00			
2			5,00						0,00			
3			4,28						0,00			
4			4,50						0,00			
5			5,10						0,00			
6			4,52						0,00			
7			5,18						0,00			
8			8,60						0,00			
9			10,96						0,00			
10			7,58						0,00			
11			6,78						0,00			
12			8,48						0,00			
13			10,30						0,00			
14			11,50						0,00			
15			10,44						0,00			
16			13,86						0,00			
17			11,84						0,00			
18			14,08						0,00			
19			12,96						0,00			
20			8,08						0,00			
21			7,14						0,00			
22			7,16						0,00			
23			7,46						0,00			
24	3799,21		7,36						0,00			
Итого			198,80						0,00			
Максимум			14,08						0,00			
Минимум			4,28						0,00			

Главный инженер

Богданов А.Д.

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>ВЛ 10 кВ "Сосновка">>КТП-160 кВа-Коттеджи,
10/0,4 кВ

наименование источника питания

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-Коттеджи № 13173869, п. Лесково			КТП-Коттеджи №11074548, п. Лесково			КТП-Коттеджи №11074548, п. Лесково			КТП-Коттеджи №11074548, п. Лесково		
	Расчетный коэффициент 60			Расчетный коэффициент 60			Расчетный коэффициент 60			Расчетный коэффициент 60		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	9132,10		0,00						0,00			
1			12,30						0,00			
2			8,25						0,00			
3			7,77						0,00			
4			7,11						0,00			
5			6,78						0,00			
6			9,69						0,00			
7			16,38						0,00			
8			14,34						0,00			
9			14,85						0,00			
10			19,41						0,00			
11			15,51						0,00			
12			19,32						0,00			
13			14,43						0,00			
14			10,92						0,00			
15			10,23						0,00			
16			13,14						0,00			
17			14,88						0,00			
18			18,42						0,00			
19			20,64						0,00			
20			25,32						0,00			
21			23,40						0,00			
22			23,22						0,00			
23			18,36						0,00			
24	9138,04		11,88						0,00			
Итого			356,55						0,00			
Максимум			25,32						0,00			
Минимум			6,78						0,00			

Главный инженер

Богданов А.Д.

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>>ВЛ 10 кВ, Сосновка>>>ЗТП-400 кВА-
"Очистные", 10/0,4 кВ

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
адрес

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ЗТП-Очистные, №009217034001248						ЗТП-Очистные, №009217034001248					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	116988,99		0,00						0			
1			81,64						0			
2			70,09						0			
3			62,30						0			
4			61,31						0			
5			61,16						0			
6			76,73						0			
7			98,74						0			
8			121,51						0			
9			120,06						0			
10			120,23						0			
11			117,34						0			
12			117,30						0			
13			120,53						0			
14			116,34						0			
15			115,25						0			
16			109,95						0			
17			124,24						0			
18			112,19						0			
19			121,43						0			
20			135,30						0			
21			136,08						0			
22			152,30						0			
23			143,83						0			
24	117010,678		106,14						0			
Итого			2602,01						0			
Максимум			152,30						0,00			
Минимум			61,16						0,00			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>ВЛ 10 кВ, Новый источник>>ЗТП-400 кВА-
"ПМК-1", 400-10/0,4 кВ
наименование источника питания

ООО «Городская электросетевая компания»
наименование предприятия
160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия № 46175522						Реактивная энергия № 46175522					
	ЗТП "ПМК-1", п. Сосновка						ЗТП "ПМК-1", п. Сосновка					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	4755,54		0,00						0,00			
1			7,80						0,00			
2			7,68						0,00			
3			7,20						0,00			
4			7,14						0,00			
5			6,66						0,00			
6			6,54						0,00			
7			8,46						0,00			
8			10,20						0,00			
9			12,54						0,00			
10			23,10						0,00			
11			45,66						0,00			
12			34,62						0,00			
13			10,20						0,00			
14			40,50						0,00			
15			34,56						0,00			
16			31,74						0,00			
17			36,06						0,00			
18			12,30						0,00			
19			8,58						0,00			
20			8,16						0,00			
21			7,74						0,00			
22			8,34						0,00			
23			8,16						0,00			
24	4758,81		7,98						0,00			
Итого			391,9						0			
Максимум			45,66						0,00			
Минимум			6,54						0,00			

Главный инженер  Богданов А.Д.

П/С 110/55/10 кВ "Ермаково">>ВЛ 10 кВ, Сосновка>>ЗТП-400 кВА-Школа,
10/0,4 кВ

наименование источника питания

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ЗТП-Школа № 9217035000478, п.Сосновка						ЗТП-Школа № 9217035000478, п.Сосновка					
	Расчетный коэффициент 80						Расчетный коэффициент 80					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	92591,85		0,00						0,00			
1			37,14						0,00			
2			33,63						0,00			
3			31,56						0,00			
4			28,14						0,00			
5			28,00						0,00			
6			34,95						0,00			
7			56,27						0,00			
8			63,85						0,00			
9			69,53						0,00			
10			55,45						0,00			
11			59,33						0,00			
12			55,56						0,00			
13			62,72						0,00			
14			63,67						0,00			
15			53,65						0,00			
16			51,97						0,00			
17			55,63						0,00			
18			63,66						0,00			
19			59,51						0,00			
20			65,44						0,00			
21			69,72						0,00			
22			63,32						0,00			
23			60,51						0,00			
24	92607,72		46,68						0,00			
Итого			1269,88						0,00			
Максимум			69,72						0,00			
Минимум			28,00						0,00			

Главный инженер

Богданов А.Д.

ПИС 110/35/10 кВ "Ермаково">>>ВЛ 10 кВ, Сосновка>>>КТП-250-«Уч. комбинат»,
10/0,4 кВ

ООО «Городская электросетевая компания»
наименование предприятия
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
адрес

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП - «Уч.комбинат» №36765612, п.Сосновка						КТП - «Уч.комбинат» №36765612, п.Сосновка					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	21489,30		0,00						0			
1			8,40						0,00			
2			6,16						0,00			
3			6,16						0,00			
4			6,16						0,00			
5			9,53						0,00			
6			12,89						0,00			
7			19,61						0,00			
8			22,41						0,00			
9			25,21						0,00			
10			28,02						0,00			
11			25,21						0,00			
12			22,41						0,00			
13			16,81						0,00			
14			19,61						0,00			
15			16,81						0,00			
16			22,41						0,00			
17			28,02						0,00			
18			47,63						0,00			
19			50,43						0,00			
20			56,03						0,00			
21			47,63						0,00			
22			39,22						0,00			
23			28,02						0,00			
24	21496,50		11,21						0,00			
Итого			576,00						0			
Максимум			56,03						0,00			
Минимум			6,16						0,00			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>ВЛ 10 кВ, Новый источник>>ЗТП-400 кВА-МЖК,
10/0,4 кВ

наименование источника питания

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ЗТП-МЖК №202011857106, п.Сосновка						ЗТП-МЖК №202011857106, п.Сосновка					
	Расчетный коэффициент 60						Расчетный коэффициент 60					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	31101,01		0,00						0,00			
1			27,72						0,00			
2			28,20						0,00			
3			28,08						0,00			
4			20,34						0,00			
5			19,32						0,00			
6			19,92						0,00			
7			26,94						0,00			
8			31,50						0,00			
9			28,68						0,00			
10			26,58						0,00			
11			25,26						0,00			
12			31,38						0,00			
13			30,30						0,00			
14			28,44						0,00			
15			26,28						0,00			
16			27,78						0,00			
17			28,14						0,00			
18			30,30						0,00			
19			35,46						0,00			
20			32,88						0,00			
21			33,18						0,00			
22			34,38						0,00			
23			31,62						0,00			
24	31112,41		31,68						0,00			
Итого			684,36						0,00			
Максимум			35,46						0,00			
Минимум			19,32						0,00			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>ВЛ 10 кВ, Сосновка>>ТП -«Котельная»,
10/0,4 кВ

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ТП "Котельная" №114151727, 1 ввод			ТП "Котельная" №40143805, 2 ввод			ТП "Котельная" №114151727, 1 ввод			ТП "Котельная" №40143805, 2 ввод		
	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл.энергии за час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	67696,30		0,00	0,51		0,00			0,00			0,00
1			1,00			0,00			0,00			0,00
2			1,09			0,00			0,00			0,00
3			1,16			0,00			0,00			0,00
4			1,16			0,00			0,00			0,00
5			1,19			0,00			0,00			0,00
6			1,31			0,00			0,00			0,00
7			1,56			0,00			0,00			0,00
8			1,72			0,00			0,00			0,00
9			1,88			0,00			0,00			0,00
10			2,19			0,00			0,00			0,00
11			2,50			0,00			0,00			0,00
12			2,19			0,00			0,00			0,00
13			2,34			0,00			0,00			0,00
14			2,34			0,00			0,00			0,00
15			2,50			0,00			0,00			0,00
16			2,66			0,00			0,00			0,00
17			2,50			0,00			0,00			0,00
18			1,88			0,00			0,00			0,00
19			1,41			0,00			0,00			0,00
20			1,25			0,00			0,00			0,00
21			1,09			0,00			0,00			0,00
22			1,09			0,00			0,00			0,00
23			1,00			0,00			0,00			0,00
24	67696,80		1,00	0,51		0,00			0,00			0,00
Итого			40,00			0,00			0,00			0,00
Макс. мум			2,66			3,00			0,00			0,00
Минимум			1,00			0,00			0,00			0,00

Главный инженер

Богданов А.Д.

П/С 110/35/10 кВ "Ермаково" >>> ВЛ 10 кВ Новый источник >>> опп. ВЛ 10 кВ ПМК-1 >>> ЗТП-400
кВА "Детский сад"

наименование источника питания

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Понехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия №202011859499						Реактивная энергия №202011859499					
	ЗТП-Детский сад, п.Сосновка			ЗТП-Детский сад, п.Сосновка			ЗТП-Детский сад, п.Сосновка			ЗТП-Детский сад, п.Сосновка		
	Расчетный коэффициент 80			Расчетный коэффициент 80			Расчетный коэффициент 80			Расчетный коэффициент 80		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	47519,11		0,00						0,00			
1			69,04						0,00			
2			61,84						0,00			
3			57,92						0,00			
4			53,84						0,00			
5			51,68						0,00			
6			65,28						0,00			
7			77,52						0,00			
8			99,92						0,00			
9			93,92						0,00			
10			104,64						0,00			
11			97,04						0,00			
12			100,56						0,00			
13			97,84						0,00			
14			94,4						0,00			
15			98,56						0,00			
16			110,16						0,00			
17			97,04						0,00			
18			109,2						0,00			
19			104,08						0,00			
20			114,24						0,00			
21			130,16						0,00			
22			122,96						0,00			
23			110,4						0,00			
24	47546,87		98,48						0,00			
Итого			2220,72						0			
Максимум			130,16						0,00			
Минимум			51,68						0,00			

Главный инженер

Богданов А.Д.

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково" >>>ВЛ 10 кВ Новый источник >> отп. ВЛ-10 кВ ПМК-1 >> КТП-400 кВА -"Набережная", 10/0,4 кВ

наименование источника питания

ООО «Городская электросетевая компания»
наименование предприятия
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия №221500120410226					Реактивная энергия №221500120410226				
	КТП-Набережная, п. Сосновка					КТП-Набережная, п. Сосновка				
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	18660,80		0,00						0,00	
1			28,89						0,00	
2			21,19						0,00	
3			21,19						0,00	
4			21,19						0,00	
5			32,74						0,00	
6			44,30						0,00	
7			67,41						0,00	
8			77,04						0,00	
9			86,67						0,00	
10			96,30						0,00	
11			86,67						0,00	
12			77,04						0,00	
13			57,78						0,00	
14			67,41						0,00	
15			57,78						0,00	
16			77,04						0,00	
17			96,30						0,00	
18			163,72						0,00	
19			173,35						0,00	
20			192,61						0,00	
21			163,72						0,00	
22			134,82						0,00	
23			96,30						0,00	
24	18677,30		38,52						0,00	
Итого			1980,00						0,00	
Максимум			192,61						0,00	
Минимум			21,19						0,00	

Главный инженер  Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 110/35/10 кВ "Ермаково">>>ВЛ 10 кВ Сосновка>>>КТП-Таражи", 10/0,4 кВ

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП-Таражи №11074547, п. Сосновка						КТП-Таражи №11074547, п. Сосновка					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00						0,00			
1			0,14						0,00			
2			0,14						0,00			
3			0,16						0,00			
4			0,13						0,00			
5			0,13						0,00			
6			0,13						0,00			
7			0,13						0,00			
8			0,13						0,00			
9			0,61						0,00			
10			0,63						0,00			
11			0,13						0,00			
12			0,20						0,00			
13			0,13						0,00			
14			0,18						0,00			
15			0,26						0,00			
16			0,26						0,00			
17			0,40						0,00			
18			0,23						0,00			
19			0,30						0,00			
20			0,39						0,00			
21			0,37						0,00			
22			0,37						0,00			
23			0,29						0,00			
24			0,15						0,00			
Итого			5,98						0,00			
Максимум			0,63						0,00			
Минимум			0,13						0,00			

Главный инженер

Богданов А.Д.