

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

**Таблица обобщенных данных по расходу эл. энергии
по ПС 110/10 кВ "Кипелово"**

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия	Реактивная энергия
	Расход эл.энергии за час, кВт	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3
1	86,93	6,48
2	83,68	0,00
3	83,94	0,00
4	80,24	0,00
5	79,40	0,00
6	82,07	0,00
7	96,95	0,00
8	115,18	0,00
9	126,37	0,00
10	135,86	0,00
11	141,80	0,00
12	135,63	0,00
13	146,48	0,00
14	142,78	0,00
15	141,25	0,00
16	142,79	0,00
17	144,04	0,00
18	128,60	0,00
19	127,37	0,00
20	122,42	0,00
21	118,13	0,00
22	120,74	0,00
23	103,76	0,00
24	99,19	0,00
Итого	2785,60	6,48
Максимум	146,48	6,48
Минимум	79,40	0,00

Главный инженер



Богданов А.Д.

ПС 110/10 кВ "Кипелово">>>ВЛ 10 кВ, Стриженово>>ЗТП-Жилая зона-160 кВА-10/0,4 кВ

наименование источника питания

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Попехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ЗТП-Жилая зона №202011858390, п. Стриженово						ЗТП-Жилая зона №202011858390, п. Стриженово					
	Расчетный коэффициент 60						Расчетный коэффициент 60					
	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл. энергии за час, кВт
1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	20446,33		0,00						0,00			
1			26,64						0,00			
2			22,32						0,00			
3			20,88						0,00			
4			19,26						0,00			
5			18,36						0,00			
6			19,32						0,00			
7			24,30						0,00			
8			33,36						0,00			
9			34,74						0,00			
10			36,72						0,00			
11			35,52						0,00			
12			35,10						0,00			
13			38,82						0,00			
14			38,28						0,00			
15			34,50						0,00			
16			29,46						0,00			
17			33,60						0,00			
18			35,40						0,00			
19			38,64						0,00			
20			40,02						0,00			
21			45,54						0,00			
22			46,20						0,00			
23			37,38						0,00			
24	20459,31		34,14						0,00			
Итого			778,50						0,00			
Максимум			46,20						0,00			
Минимум			18,36						0,00			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ПС 110/10 кВ "Кипелово">>>ВЛ 10 кВ, Стризнево>>>КТП-250 кВА Жилая застройка-10/0,4 кВ

ООО «Городская электросетевая компания»
наименование предприятия
160022, г. Вологда, Полюхонское шоссе, 18, офис 201
адрес

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

Часы суток	Активная энергия №15584326						Реактивная энергия №15584326					
	КТП-Жилая застройка, п. Стризнево			КТП-Жилая застройка, п. Стризнево			КТП-Жилая застройка, п. Стризнево			КТП-Жилая застройка, п. Стризнево		
	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт	Показания счетчика	Разность	Расход эл.энергии за час, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	23103,98		0,00						0			
1			15						0			
2			14,56						0			
3			13,88						0			
4			13,84						0			
5			12,96						0			
6			11,12						0			
7			11,64						0			
8			16,68						0			
9			16						0			
10			13,2						0			
11			13,04						0			
12			11,96						0			
13			18,92						0			
14			15,28						0			
15			10,52						0			
16			12						0			
17			14,8						0			
18			15,28						0			
19			19,48						0			
20			22,2						0			
21			15,08						0			
22			21						0			
23			17,720						0			
24	23108,53		17,720						0			
Итого			363,88						0			
Максимум			22,20						0,00			
Минимум			10,52						0,00			

Главный инженер  Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 110/10 кВ "Кипелово">>ВЛ 10 кВ, Стриженово>>ЗТП «Котельная»-400 кВА-10/0,4 кВ

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ЗТП "Котельная", 1 ввод №202011858391			ЗТП "Котельная", 2 ввод №202011858393			ЗТП "Котельная", 1 ввод №202011858391			ЗТП "Котельная", 2 ввод №202011858393		
	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	8631,09		0,00	4136,54		0,00	8631,09		0,00			0,00
1			6,48			12,36			6,48			0,00
2			6,12			11,76			6,12			0,00
3			6,48			12,12			6,48			0,00
4			6,12			10,44			6,12			0,00
5			6,12			10,56			6,12			0,00
6			7,08			9,84			7,08			0,00
7			8,40			11,28			8,40			0,00
8			8,64			11,04			8,64			0,00
9			9,12			16,92			9,12			0,00
10			10,20			17,88			10,20			0,00
11			9,60			17,52			9,60			0,00
12			12,48			18,24			12,48			0,00
13			9,84			16,92			9,84			0,00
14			8,88			18,36			8,88			0,00
15			8,52			21,60			8,52			0,00
16			9,24			21,84			9,24			0,00
17			8,88			20,64			8,88			0,00
18			11,64			16,68			11,64			0,00
19			10,32			21,72			10,32			0,00
20			9,72			17,40			9,72			0,00
21			10,56			18,00			10,56			0,00
22			10,44			14,16			10,44			0,00
23			8,76			13,44			8,76			0,00
24	8632,86		7,92	4139,66		12,96	8632,86		7,92			0,00
Итого			211,56			373,68			211,56			0,00
Максимум			12,48			21,84			12,48			0,00
Минимум			6,12			9,84			6,12			0,00

Главный инженер

Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 110/10 кВ "Кипелово">>>ВЛ 10 кВ, Балакирево>>>ЗТП «Котельная»-400 кВА-10/0,4 кВ

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	ЗТП"Котельная" п. Кипелово, 1 ввод, № 40143799			ЗТП"Котельная" п. Кипелово, 2 ввод, № 40143800			ЗТП"Котельная" п. Кипелово, 1 ввод			ЗТП"Котельная" п. Кипелово, 2 ввод		
	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00			0,00						
1			26,44			0,00			0,00			-
2			28,92			0,00			0,00			-
3			30,57			0,00			0,00			-
4			30,57			0,00			0,00			-
5			31,40			0,00			0,00			-
6			34,71			0,00			0,00			-
7			41,32			0,00			0,00			-
8			45,45			0,00			0,00			-
9			49,58			0,00			0,00			-
10			57,84			0,00			0,00			-
11			66,11			0,00			0,00			-
12			57,84			0,00			0,00			-
13			61,97			0,00			0,00			-
14			61,97			0,00			0,00			-
15			66,11			0,00			0,00			-
16			70,24			0,00			0,00			-
17			66,11			0,00			0,00			-
18			49,58			0,00			0,00			-
19			37,18			0,00			0,00			-
20			33,05			0,00			0,00			-
21			28,92			0,00			0,00			-
22			28,92			0,00			0,00			-
23			26,44			0,00			0,00			-
24			26,44			0,00			0,00			-
Итого			1057,68			0,00			0,00			0,00
Максимум			70,24			0,00			0,00			0,00
Минимум			26,44			0,00			0,00			0,00

Главный инженер

Богданов А.Д.

ООО «Городская электросетевая компания»

наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201

адрес

ПС 110/10 кВ "Кипелово">>>ВЛ 10 кВ, Балакирево>>>КТП «Колбасный цех»-400 кВА-10/0,4 кВ

наименование источника питания

Таблица № 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2026 г.

часы суток	Активная энергия						Реактивная энергия					
	КТП "Колбасный цех", №011368179105027						КТП "Колбасный цех", №011368179105027					
	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час	показания счетчика	разность	расход эл. энергии за час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0			0,00						0,00			
1			0,00						0,00			
2			0,00						0,00			
3			0,00						0,00			
4			0,00						0,00			
5			0,00						0,00			
6			0,01						0,00			
7			0,01						0,00			
8			0,01						0,00			
9			0,01						0,00			
10			0,01						0,00			
11			0,01						0,00			
12			0,01						0,00			
13			0,01						0,00			
14			0,01						0,00			
15			0,01						0,00			
16			0,01						0,00			
17			0,01						0,00			
18			0,02						0,00			
19			0,03						0,00			
20			0,03						0,00			
21			0,02						0,00			
22			0,02						0,00			
23			0,01						0,00			
24			0,01						0,00			
Итого			0,30						0,00			
Максимум			0,03						0,00			
Минимум			0,00						0,00			

Главный инженер



Богданов А.Д.